

EDITAL n.º 50/2023

Edital sobre o Controlo Analítico da Água para Consumo Humano no Município de Vila de Rei no 2.º Trimestre de 2023

PAULO CÉSAR LARANJEIRA LUÍS, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei, torna público que os resultados obtidos no controlo analítico da água para consumo humano no Município de Vila de Rei (ZA1 - Zona abastecida a partir da captação superficial na Albufeira de Castelo de Bode na Zaboeira), no **segundo trimestre de 2023** foram os seguintes:

PARÂMETROS	N.º de análises previstas no PCQA	% de análises realizadas	Valor determinado				Valor máximo obtido	Valor mínimo obtido	% de análises que cumprem a legislação	Valor Paramétrico (Anexo I do Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto)
			11.04.2023 Milreu	11.04.2023 Souto	16.05.2023 Vila de Rei	13.06.2023 Vila de Rei				
CRI	<i>Escherichia coli</i> (<i>E. Coli</i>) (N/100 mL)	3	100%		0	0	0	0	100%	0
	Bactérias coliformes (N/100 mL)	3	100%		0	0	0	0	100%	0
	Desinfectante residual (mg/L)	3	100%		<0,05	0,99	0,55	0,99	<0,05	n.a.

PARÂMETROS	N.º de análises previstas no PCQA	% de análises realizadas	Valor determinado				Valor máximo obtido	Valor mínimo obtido	% de análises que cumprem a legislação	Valor Paramétrico (Anexo I do Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto)	
			11.04.2023 Milreu	11.04.2023 Souto	16.05.2023 Vila de Rei	13.06.2023 Vila de Rei					
CRZ	Alumínio (mg/L Al)	3	100%		35	<20	<20	35	<20	100%	200
	Número de colónias a 22.º C (N/mL)	3	100%		>300	0	0	>300	0	*	Sem alteração anormal (Não é desejável que seja > 100)
	Número de colónias a 36.º C (N/mL)	3	100%		0	0	0	0	0	*	Sem alteração anormal (Não é desejável que seja > 20)
	Condutividade (uS/cm)	3	100%		77,1	80,1	79,8	80,1	77,1	100%	2500
	<i>Clostridium perfringens</i> , incluindo esporos (N/100 mL)	3	100%		0	0	0	0	0	100%	0
	Cor (mg/L PtCo)	3	100%		<5	<5	<5	<5	<5	100%	20
	pH (Unidades de pH)	3	100%		7,7	7,4	7,3	7,7	7,3	100%	³ 6,5 e £ 9,5
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	3	100%		1,5	1,1	1,2	1,5	1,1	100%	5
	Cheiro (Factor de diluição)	3	100%		<1	<1	<1	< 1	< 1	100%	3
	Sabor (Factor de diluição)	3	100%		<1	<1	<1	< 1	< 1	100%	3
	Turvação (UNT)	3	100%		0,71	<0,2	0,25	0,71	<0,2	100%	4
U	Enterococos (N/100mL)	3	100%		0	0	0	0	0	100%	0
	Pesticidas total (mg/L)	1	100%	<0,03				<0,03	<0,03	100%	0,5
	Bentazona (µg/L)	1	100%	<0,014				<0,014	<0,014	100%	
	Simazina (mg/L)	1	100%	<0,014				<0,014	<0,014	100%	0,1
	Desetilsimazina (mg/L)	1	100%	<0,03				<0,03	<0,03	100%	0,1

Legenda: PCQA - Programa de Controlo da Qualidade da Água; CR1 - Controlo de Rotina 1; CR2 - Controlo de Rotina 2; n.a. - não aplicável



Para os devidos efeitos e conhecimento geral, publica-se o presente edital que vai ser afixado nos lugares de estilo.

Paços do Município de Vila de Rei.

O Vice-Presidente

Paulo César Laranjeira Luís

MUNICÍPIO DE VILA DE REI
Praça Família Mattos e Silva Neves
6110-174 Vila de Rei
Cont. 506 932 273
T. +351 274 890 010
F. +351 274 890 018
geral@cm-viladerei.pt
www.cm-viladerei.pt

Página 3 de 3

